

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)

Лермонтова ул., д.1, г. Петровск-Забайкальский, 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: ses.petrovsk@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

Предписание

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

04.12.2019г.

№ 87

При проведении расследования причин и условий возникновения инфекционного заболевания - групповой заболеваемости внебольничной пневмонией среди воспитанников МДОУ детский сад №4 по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, квартал Железнодорожный, дом 1А, на основании распоряжения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, расследования, обследования № 16 от 05.11.2019 года, при рассмотрении акта эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни с установлением причинно-следственной связи от 04.12.2019г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: статьи 11, ст. 28 ч.1, статьи 29 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

не организовано проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем (не представлен акт о проведении очистки вентиляционных каналов в учреждении), что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Специальные емкости с дезинфицирующими средствами в группах не имеют на бирках информации о названии дезинфицирующего средства, его назначения, что является нарушением п. 4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», в соответствии с которым емкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами должны иметь четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

Для обеззараживания воздуха в подготовительной группе используется облучатель бактерицидный настенный «СН-211-130», эксплуатируемый в присутствии людей, согласно представленного паспорта облучателя рекомендуемый объем помещения для обеззараживания воздуха до 75 м³. Фактически объем помещений игровой 150м³. Таким образом, имеющийся прибор для очистки и обеззараживания воздуха в подготовительной группе не обеспечивает эффективность обеззараживания, что является нарушением п.7.5, п. 7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 6.8 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний».

В результате проведенных измерений 07.11.2019г. установлено, что кратность воздухообмена естественной вытяжной вентиляции в помещениях подготовительной группы не соответствует требованиям п.8.7 приложения 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом инструментальных замеров вентиляции № 14.7/2.1-98 от 07.11.2019г. и заключением к протоколу № 150/ЗП-900 от 14.11.2019г.

- в спальноей кратность воздухообмена составила в результате измерений 1,27 в 1 час, что ниже нормируемого значения кратности воздухообмена вытяжной вентиляции (1,5 в 1 час);

- в музыкальном зале 0,79 в 1 час, что ниже нормируемого значения кратности воздухообмена вытяжной вентиляции (1,5 в 1 час), что является нарушением п.8.7 приложения 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На основании прав, предоставленных п.2 ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ **выношу предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.**
 В целях устранения выявленных нарушений требую провести следующие мероприятия в установленные сроки:

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1.	Организовать проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем не реже 1 раза в год (8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»)	До 03.04.2020г.
2.	Обеспечить контроль за маркировкой емкостей с дезинфицирующими средствами четкими надписями согласно п. 4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»	До 03.04.2020г.
3.	Создать условия для соблюдения режима обеззараживания и очистки воздуха помещений и контроль эффективности обеззараживания с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению.	До 03.04.2020г.
4.	Привести в соответствие требованиям п.8.7 приложения 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» кратность воздухообмена естественной вытяжной вентиляции в подготовительной группе.	До 03.04.2020г.

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4, юридический адрес: 673002, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, квартал Железнодорожный, дом 1А, ИНН 7531002721, ОГРН 1027501099911.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

3. Об устранении выявленных нарушений сообщить письменно **к 03.04.2020г.** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок (г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1) для последующего контроля и принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю или его заместителю.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в Петровск-Забайкальский городской суд по адресу: г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, 59.


юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания может быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор)


(подпись)

Гуляева И.А.

(фамилия, имя, отчество)


Предписание получил

Заведующая МДОУ детский сад №4

(должность)

04.12.2019г.

(дата)


(подпись)

Прохорова О.Б.

(фамилия, имя, отчество)